

**RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA E
ESGOTO DO MUNICÍPIO DE
TIETÊ**

PRESTADOR: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TIETÊ – SAMAE

Relatório R5 – Continuação do Diagnóstico e Recomendações

Americana, maio de 2016



SUMÁRIO

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR	3
1.1 MUNICÍPIO	3
1.2 PRESTADOR	3
2. EQUIPE TÉCNICA	3
2.1 ARES-PCJ	3
2.2 PRESTADOR	3
3. FISCALIZAÇÃO	4
4. RECOMENDAÇÕES	5
ANEXOS	6

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR

1.1 MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Tietê

Prefeito: MANOEL DAVID KORN DE CARVALHO

Vice-Prefeito: Antônio José Viotto

Endereço: Praça Dr. J. A. Corrêa, nº 01

Telefone: (15) 3285-8755

e-mail: prefeitura@tiete.sp.gov.br

Código ARES: 41

Lei Municipal que autoriza o Convênio de Prestação de Serviços: Lei nº 3.437/2014, de 24 de fevereiro de 2014

1.2 PRESTADOR

Nome: Serviço Autônomo de Água e Esgoto Tietê – SAMAE Tietê

Responsável legal: Marcio Roberto Gaiotto

Endereço: Rua dos Expedicionários, nº 166

e-mail: diretoria@samae.sp.gov.br

2. EQUIPE TÉCNICA

2.1 ARES-PCJ

Marcelo Oliveira Santos Bacchi – Analista de Regulação e Fiscalização - Engº Civil

Thalita Salgado – Analista de Regulação e Fiscalização – Engª Ambiental

2.2 PRESTADOR

Marcio Brandolize – Diretor do Departamento de Análises Químicas e Controle de Qualidade

Paulo Roberto Foltran Valentin – Chefe de Divisão de Análises Químicas

3. FISCALIZAÇÃO

Em 17/05/2016 foram realizadas inspeções de campo nos seguintes subsistemas de água e esgoto para continuação do Diagnóstico e verificação de Não Conformidades, conforme a Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014:

- Estação Elevatória de Esgoto Bruto – Terra Nova;
- Estação de Tratamento de Esgoto – Terra Nova;
- Estação de Tratamento de Esgoto – Bertola;



Figura 1 - Imagem de satélite dos subsistemas fiscalizados em 17/05/2016

4. RECOMENDAÇÕES

Nas inspeções realizadas foram identificadas Não Conformidades, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014, porém, como as unidades se encontram fora de operação, aquelas serão indicadas como recomendações:

PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS – Sistema de Esgotamento Sanitário (SEE)		
Estação Elevatória Terra Nova	Imediatas	Identificar a área
		Providenciar extintor de incêndio no local
Estação de Tratamento de Esgoto Terra Nova e Bertola	Imediatas	Identificar a área
	Médio Prazo	Realizar automonitoramento constante do tratamento
		Providenciar CADRI para transporte do lodo

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO