

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
EDITAL DO PREGÃO Nº 04/2025

A Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiá – ARES-PCJ, por sua Comissão de Contratação, no uso de suas atribuições legais e em resposta ao pedido de esclarecimento encaminhado pela empresa VISUAL COMP, vem apresentar os seguintes esclarecimentos:

Questionamento:

1º) No descritivo não é citada o tipo de onda solicitado no modo inversor (quando em operação) nos nobreaks e para esse tipo de equipamento (nobreak) existem senoidal por aproximação (pwm/semi senoidal) ou senoidal pura mais utilizado em microcomputadores com fonte pfc ativa, sendo assim, a fim de dimensionarmos o produto de forma correta, questionamos a forma de onda em modo inversor solicitada no termo de referência trata-se de senoidal pura ? Agradeço antecipadamente.

Resposta ao Pedido de Esclarecimento:

Considerando que o equipamento a ser protegido trata-se de **servidor**, cuja fonte de alimentação possui correção de fator de potência (PFC) ativa, esclarecemos que a forma de onda a ser fornecida pelo nobreak em modo inversor deverá ser **senoidal pura**, de forma a garantir a compatibilidade e segurança no funcionamento contínuo do equipamento.

Atenciosamente,

Comissão de Contratação
ARES-PCJ