



Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
553.216.593.852.258.235

Dae - Americana

• 19 34712396

CC

01/08/2022 17:20

Município

Americana

CNPJ 45.781.176/0001-66

D2

DTO

Ciclo de Fiscalização*: 2

Relatório de Fiscalização

FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE AMERICANA

PRESTADOR: DAE AMERICANA

Relatório - VERIFICAÇÃO DE NÃO-CONFORMIDADES

Americana, agosto de 2022

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR

• Município

Prefeitura Municipal de Americana

Prefeito: CHICO SARDELLI

Endereço: Av. Brasil, 85 – Centro

Telefone: (19) 3475-9001

Código ARES: 33

Lei Municipal de definição do ente regulador: nº 5.460, de 08/04/2013

• Prestador

Nome: Departamento de Água e Esgoto – DAE

Responsável legal: CARLOS CESAR GIMENEZ ZAPPIA

Endereço: Rua dos Estudantes, 333

Telefone: (19) 3471-2901

E-mail: zappia@daeamericana.sp.gov.br

2. EQUIPE TÉCNICA

2.1 ARES-PCJ

Edilinson Martins de Albuquerque – Analista de Regulação e Fiscalização – Engenheiro Civil

Diego Ruiz Soares - Analista de Regulação e Fiscalização – Engenheiro Ambiental

2.2 PRESTADOR

Julio Cesar Mangueira de Souza – Diretor da Unidade de Tratamento de Esgoto

Aparecido Roberval de Lima – Diretor da Unidade de Tratamento de Água

3. FISCALIZAÇÃO

Em 19 de julho de 2022 foram realizadas inspeções de campo nos subsistemas de água e esgoto para verificação de Não Conformidades, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos ANEXOS.

4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas foram identificadas não conformidades novas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

NÃO CONFORMIDADES

Subsistema	Item	Não Conformidade	Prazo para adequação (dias)
ETE CARIOB A	ETE-8.6	Ausência de EPIs para os operadores (óculos, luvas, etc.)	Imediato
ETE CARIOB A	ETE-8.10	Ausência de identificação da área	Em até 180
ETE CARIOB A	ETE-8.12	Condições inadequadas de higiene e limpeza do laboratório	Imediato
ETE CARIOB A	ETE-8.13	DBO média de lançamento em desacordo com Decreto Estadual nº 8.468/1976 (DBO > 60 mg/L ou redução < 80%) ou não atender ao padrão de emissão estabelecido pelo órgão ambiental estadual	CAC 06/2019
ETE CARIOB A	ETE-8.14	Escadas e guarda-corpos existentes em condições inadequadas	Imediato
ETE CARIOB A	ETE-8.15	Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas adequadas	Imediato

ETE CARIOB A	ETE- 8.16	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
ETE CARIOB A	ETE- 8.23	Estocagem inadequada de produtos químicos	Em até 180
ETE CARIOB A	ETE- 8.24	Produtos químicos vencidos	Imediato
ETE CARIOB A	ETE- 8.25	Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida	Em até 180
ETE CARIOB A	ETE- 8.29	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
ETA I e II	ETA -5.2	Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo	CAC 06/201 9
ETA I e II	ETA- 5.13	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
ETE BALSA	ETE -8.23	Estocagem inadequada de produtos químicos	Em até 180
ETE BALSA	ETE -8.29	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
ETE PRAIA AZUL	ETE -8.14	Escadas e guarda-corpos existentes em condições inadequadas	Imediato
ETE PRAIA AZUL	ETE- 8.15	Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas adequadas	Imediato
ETE PRAIA AZUL	ETE- 8.23	Estocagem inadequada de produtos químicos	Em até 180
ETE PRAIA AZUL	ETE- 8.25	Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida	Em até 180
CAPTAÇÃO RIO PÍRACICABA	CPS -3.10	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
CAPTAÇÃO RIO PÍRACI CABA	CPS -3.12	Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	Imediato

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO

[Item fiscalizado 8.041 - ETE Praia Azul \(Americana\)](#)

[Item fiscalizado 8.042 - Capt 2 - Rio Piracicaba \(Americana\)](#)

[Item fiscalizado 8.043 - ETE Balsa \(Americana\)](#)

[Item fiscalizado 8.044 - ETA I e II - Americana \(Americana\)](#)

[Item fiscalizado 8.045 - ETE Carioba \(Americana\)](#)

Edilincon Martins de Albuquerque

Analista de Regulação e Fiscalização/ Engº. Civil

Email: edilincon@arespcj.com.br

Fone: +55 (19) 3601-8962 / 8965

http://www.arespcj.com.br

(editado 6 vezes - última modificação: 03/08/2022 17:07:38)

É base de:

Auto de Notificação 178/2022 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

Este item foi mencionado em:

Memorando 222/2022 - RELATÓRIO FISC DAE AMERICANA
Ofício 610/2022 - [NOTIFICAÇÃO] Encaminhamento de Relatório de Fiscalização
Proc. Administrativo 247/2022 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO
Ofício 098/2024 - Encaminhamento de Ofício
Ofício 372/2025 - Encaminhamento de Ofício

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

02/08/2022 14:14:59	Edilincon Martins de Albuquerque D2 realizou uma edição no item mencionado Item fiscalizado 8.041..
02/08/2022 14:26:59	Edilincon Martins de Albuquerque D2 realizou uma edição no item mencionado Item fiscalizado 8.042..
02/08/2022 15:30:37	Edilincon Martins de Albuquerque D2 realizou uma edição no item mencionado Item fiscalizado 8.045..
03/08/2022 15:28:31	Edilincon Martins de Albuquerque D2 realizou uma edição no item mencionado Item fiscalizado 8.045..
03/08/2022 15:29:25	Edilincon Martins de Albuquerque D2 realizou uma edição no item mencionado Item fiscalizado 8.044..
03/08/2022 17:04:04	Edilincon Martins de Albuquerque D2 realizou uma edição no item mencionado Item fiscalizado 8.041..
03/08/2022 17:04:49	Edilincon Martins de Albuquerque D2 realizou uma edição no item mencionado Item fiscalizado 8.045..

Tramitação 1-

155/2022

25/08/2022 17:21

(Encaminhado)

Edilincon A. D2

DTO - Diretoria ...

A/C Philippe A.
CC

Carolina Zaramelo Carvalho - DTO

Philippe Ibrahim Ahmed - DTO

Segue para providências

—
Edilincon Martins de Albuquerque

Analista de Regulação e Fiscalização/ Engº. Civil

Email: edilincon@arespcj.com.br

Fone: +55 (19) 3601-8962 / 8965

http://www.arespcj.com.br

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

25/08/2022 17:21:27

E-mail para fiscalizacao@arespcj.com.br, philippe@arespcj.com.br

E-mail entregue (2)

26/08/2022 10:12:27

Edilincon Martins de Albuquerque D2 emitiu o [Auto de Notificação 178/2022](#) a partir deste documento.