

**Relatório de Fiscalização 008/2023**

Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
537.416.732.949.047.386

Arespcj

CC

09/01/2023 17:08

Município

Indaiatuba

· 199 3834-9152

CNPJ 44.733.608/0001-09

D2

DTO

Ciclo de Fiscalização*: 2

Relatório de Fiscalização por Drone Indaiatuba

FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

PRESTADOR: SAAE INDAIATUBA

Verificação de Não Conformidades com Auxílio de Drone

Americana, janeiro de 2023

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR

- Município**

Prefeitura Municipal de Indaiatuba

Prefeito: NILSON ALCIDES GASPAR

Vice-Prefeito: TÚLIO JOSÉ TOMAS DO COUTO

Endereço: Av. Eng. Fábio Roberto Barnabé, 2800 – Esplanada II

Telefone: (19) 3834-9152

E-mail: gabinete@indaiatuba.sp.gov.br

Código ARES: 50

Lei Municipal de definição do ente regulador: nº 6.428 de 09/08/2012

- Prestador**

Nome: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Indaiatuba - SAAE

Responsável legal: PEDRO CLAUDIO SALLA

Endereço: Rua Bernardino de Campos, 799 – Bairro Centro

Telefone: (19) 3875-1965

2. FISCALIZAÇÃO COM AUXÍLIO DE DRONE

Em 17 de outubro de 2022 foram realizadas inspeções de campo, com captação de imagens aéreas por drone nos reservatórios com enfoque nos itens 6.3 - Existência de vazamentos aparentes, 6.7 - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados, 6.9 - Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação, 6.10 - O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições e 6.13 – Reservatório sem tubulação de ventilação, conforme Resolução ARES PCJ nº 48 de 28/02/2014. Também foram registradas imagens aéreas das Estações de Tratamento ETE Márcio Candello.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos ANEXOS.

3. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas foram identificadas não conformidades novas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Subsistema	Código Não Conforme	Item Não Conforme	Prazos
RESERVATÓRIO MONTE VERDE	6.4	Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	180 dias
RESERVATÓRIO MONTE VERDE	6.10	O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	Imediato
RESERVATÓRIO REGENTE (NOVO)	-	-	-
RESERVATÓRIO ETA I - ELEVADO	6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
RESERVATÓRIO MORADA DO SOL - ELEVADO	-	-	-
RESERVATÓRIO MATO DENTRO	-	-	-
RESERVATÓRIO LAURO BUENO (NOVO)	-	-	-
ETE MARCIO CANDELLO	-	-	-

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO

Item fiscalizado 8.854 - Reservatório Monte Verde Elevado (Indaiatuba)

Reservatório Monte Verde Elevado

RESERVATÓRIO ELEVADO MONTE VERDE

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO ELEVADO MONTE VERDE](#)



Endereço: R. Edna Maria de Almeida Valentin, 42 - Jardim Monte Verde, Indaiatuba - SP, 13348-869, Brasil. nº 42. . **CEP:** 13348-869 / **Cidade:** Indaiatuba, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710125, long=-67.8353158, alt=186.0, accuracy=14.075

Fiscalizado

Data de início da fiscalização	17/10/2022
Data de término da fiscalização	17/10/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório SIM

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0




Foto 1 - Vista geral



Foto 2 - Vista 2



Foto 3 - Vista panorâmica

[RES-6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada SIM

[RES-6.4] Fotos de RES-6.4



Foto 1 - Detalhe da ausência de guarda-corpo

[RES-6.10] O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições

SIM

[RES-6.10] Fotos de RES-6.10



Foto 1 - Tampa oxidada

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#63800005


Item fiscalizado 8.855 - Reservatório- Regente (Novo) (Indaiatuba)

Reservatório- Regente (Novo)

RESERVATÓRIO - REGENTE (NOVO)

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO - REGENTE \(NOVO\)](#)



Endereço: Rua Matilde Barnabé Ferreira Leite, 186 - Jardim Reg., Indaiatuba - SP, 13336-348, Brasil. nº 186. . **CEP:** 13336-348 / **Cidade:** Indaiatuba, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710059, long=-67.835313, alt=186.0, accuracy=13.216

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 17/10/2022

Data de término da fiscalização 17/10/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais #63803676

Item fiscalizado 8.867 - Reservatório ETA I (Indaiatuba)

Reservatório ETA I

RES. ETA I ELEVADO - INDAIATUBA

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. ETA I ELEVADO - INDAIATUBA](#)



Endereço: R. Tangará, 540 - Vila Avai, Indaiatuba - SP, 13333-230, Brasil. nº 540. . **CEP:** 13333-230 / **Cidade:** Indaiatuba, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710179, long=-67.8353047, alt=186.0, accuracy=12.81

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 17/10/2022

Data de término da fiscalização 17/10/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Vista geral




Foto 2 - Visão panoramica

[RES-6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

SIM

[RES-6.14] Fotos de RES-6.14



Foto 1 - oxidação e aberturas na tampa

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#63879613

Item fiscalizado 8.861 - Reservatório Morada do Sol (Indaiatuba)

Reservatório Morada do Sol

RES. CR MORADA DO SOL ELEVADO - INDAIATUBA

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. CR MORADA DO SOL ELEVADO - INDAIATUBA](#)



Endereço: Av. Ário Barnabé - Jardim Morada do Sol, Indaiatuba - SP, Brasil. . **Bairro:** Jardim do Lago / **Cidade:** Indaiatuba, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710163, long=-67.8353045, alt=186.0, accuracy=14.105

Fiscalizado

Data de início da fiscalização	17/10/2022
Data de término da fiscalização	17/10/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Vista geral da área



Foto 2 - Vista superior



Foto 3 - Vista lateral



Foto 4 - Vista superior 2

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais #63880518

Item fiscalizado 8.870 - Reservatório Mato Dentro (Indaiatuba)

Reservatório Mato Dentro

RESERVATÓRIO MATO DENTRO

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO MATO DENTRO](#)



Endereço: R. Marina Besser Zoppi, 94 - Sítios de Recreio Colina, Indaiatuba - SP, 13332-152, Brasil. nº 94. . CEP: 13332-152 / Cidade: Indaiatuba, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710132, long=-67.8353091, alt=186.0, accuracy=13.914

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 17/10/2022

Data de término da fiscalização 17/10/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório SIM

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Vista panorâmica



Foto 2 - Vista 1



Foto 3 - Vista 2



Foto 4 - vista superior

Assinatura Fiscal**Assinatura Fiscalizado****Nome Fiscalizado****Cargo Fiscalizado****Observações Gerais**

#63880585

Item fiscalizado 8.860 - Reservatório Lauro Bueno novo (Indaiatuba)

Reservatório Lauro Bueno novo

RESERVATÓRIO - LAURO BUENO DE CAMARGO (NOVO)

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)Sistema: [RESERVATÓRIO - LAURO BUENO DE CAMARGO \(NOVO\)](#)

Endereço: R. Nabor Pires de Camargo, 500 - Jardim Dr. Lauro Bueno de Camargo, Indaiatuba - SP, 13348-653, Brasil. nº 500. . **CEP:** 13348-653 / **Cidade:** Indaiatuba, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710109, long=-67.8353104, alt=186.0, accuracy=14.272**Fiscalizado****Data de início da fiscalização**

17/10/2022

Data de término da fiscalização

17/10/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)**[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório****SIM**

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0**Foto 1 - Vista panorâmica****Foto 2 - vista panoramica 2****Foto 3 - Vista superior****Foto 4 - Vista superior 2****Assinatura Fiscal****Assinatura Fiscalizado****Nome Fiscalizado****Cargo Fiscalizado****Observações Gerais**

#63880651

Edilincon Martins de Albuquerque

Analista de Regulação e Fiscalização/ Engº. Civil

Email: edilincon@arespcj.com.br

Fone: +55 (19) 3601-8962 / 8965

<http://www.arespcj.com.br>

(editado 3 vezes - última modificação: 10/01/2023 08:53:36)

É base de:

[Auto de Notificação 008/2023 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

Este item foi mencionado em:

[Memorando 009/2023 - Relatório Drone - Indaiatuba](#)

Ofício 033/2023 - [NOTIFICAÇÃO] Encaminhamento de Relatório de Fiscalização

Proc. Administrativo 011/2023 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

1 Despacho não lido

**Tramitação 1-
008/2023**

12/01/2023 08:23

(Encaminhado)

Edilinson A. D2DTO - Diretoria ...A/C Philippe A.
CC

Segue para andamento.

—
Edilinson Martins de Albuquerque

Analista de Regulação e Fiscalização/ Engº. Civil

Email: edilinson@arespcj.com.br

Fone: +55 (19) 3601-8962 / 8965

http://www.arespcj.com.br

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

12/01/2023 08:25:10

Edilinson Martins de Albuquerque D2 emitiu o [Auto de Notificação 008/2023](#) a partir deste documento.ARES-PCJ - Avenida Paulista, nº 633 Jardim Santana, Americana — SP CEP: 13478-580 • 1Doc • www.1doc.com.br

Impresso em 08/09/2025 17:07:00 por Heliton Roberto de Souza - Assistente Administrativo

1Doc